

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

17286

Commune : PORTES-EN-RE (LES)

01700084

Plage : PLAGE DE TROUSSE CHEMISE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
31/07/2026

31/07/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

26 mai	22 juin	08 juil.	31 juil.
13:15	11:00	11:35	06:40
Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 <15 46

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 <15 <15

TRANSPARENCE SECCHI m

>1 >1 >1 >1

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

28,8 32,0 26,6 20,2

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

21,1 23,2 21,9 19,9

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000
Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL